Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Jänner Jahr: 2009

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
07.01.2009		332	86,3	125,0	84,5	0,15	69,2	71,5	0,13	0,28								51,4
08.01.2009		362	92,2	118,0	92,4	0,10	68,8	74,7	0,14	0,28								50,7
11.01.2009		340	94,5	118,0	94,3	0,13	67,4	74,1	0,16	0,27								51,5
12.01.2009		340	94,2	110,0	94,4	0,21	64,8	75,5	0,14	0,25								51,0
13.01.2009		363	93,2	117,0	93,4	6,91	68,4	75,6	0,72	0,88								48,8
14.01.2009		368	92,6	132,0	92,1	6,88	69,8	73,6	0,66	0,77								48,2
15.01.2009		304	93,9	114,0	93,2	5,26	66,4	76,8	0,43	0,70								49,1
18.01.2009		364	92,3	114,0	92,8	3,10	62,0	72,2	0,35	0,52								48,5
19.01.2009		342	93,8	115,0	93,9	0,57	64,7	72,3	0,15	0,30								50,1
20.01.2009		341	93,7	112,0	93,8	0,23	57,0	71,8	0,18	0,23								50,1
21.01.2009		341	92,4	111,9	92,5	0,30	66,9	75,1	0,11	0,42								50,8
22.01.2009		343	92,3	123,0	91,7	0,14	66,0	73,1	0,14	0,29								50,8
25.01.2009		337	93,6	114,0	93,4	0,30	66,1	74,0	0,16	0,33								51,1
26.01.2009		331	93,1	113,6	92,8	0,47	64,9	74,7	0,17	0,40								51,2
27.01.2009		346	91,6	119,0	91,4	1,15	68,6	74,7	0,17	0,18								51,5
28.01.2009		335	91,4	105,0	91,9	0,19	70,5	73,6	0,18	0,24								50,7
29.01.2009		342	91,0	102,0	92,0	0,13	71,2	68,4	0,32	0,36								50,3

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Februar Jahr: 2009

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.02.2009		332	89,6	109,0	89,8	0,14	72,3	61,5	0,32	0,49								50,4
02.02.2009		340	89,5	114,0	89,5	0,13	72,3	58.7	0,30	0,37								51,2
03.02.2009		335	89,2	95,0	90,9	0,12	72,3	62,2	0,34	0,38								50,9
04.02.2009		332	90,6	117,0	90,1	0,13	65,3	65,1	0,34	0,43								50,5
05.02.2009		331	87,4	117,0	86,8	0,20	65,0	61,7	0,19	0,33								51,7
08.02.2009		332	87,7	123,0	86,4	0,12	65,1	63,3	0,18	0,26								50,8
09.02.2009		322	89,1	118,0	88,1	0,23	65,2	67,7	0,15	0,26								50,6
10.02.2009		326	89,5	116,0	88,8	0,22	64,3	66,4	0,18	0,28								50,6
11.02.2009		313	86,2	114,0	85,1	0,14	66,2	57,3	0,18	0,29								51,1
12.02.2009		320	85,8	119,0	84,3	0,15	62,5	54,0	0,23	0,35								51,0
15.02.2009		324	86,0	107,0	86,2	0,29	71,8	53,5	0,23	0,53								52,0
16.02.2009		334	86,4	114,0	86,1	0,38	79,3	38,2	0,25	0,33								51,8
17.02.2009		337	86,3	120,0	85,4	0,63	77,1	46,0	0,28	0,47								51,4
18.02.2009		340	87,4	115,0	87,4	0,31	76,5	38,2	0,27	0,36								50,9
19.02.2009		338	85,8	100,0	87,5	0,45	83,2	33,4	0,26	0,35								50,9
22.02.2009		342	82,7	114,0	82,9	0,27	72,2	17,5	0,25	0,39								52,0
24.02.2009		312	78,8	119,0	76,1	0,10	67,8	10,9	0,26	0,37								51,7
25.02.2009		318	90,9	115,0	90,2	0,12	70,4	59,0	0,26	0,47								52,2
26.02.2009		330	91,4	116,0	91,0	0,14	77,0	78,8	0,30	0,40								52,0

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: März

Jahr: 2009

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.03.2009		325	88,5	125,0	86,8	0,28	70,1	49,9	0,31	0,47								51,4
02.03.2009		328	89,5	107,0	89,8	0,24	77,5	74,6	0,33	0,56								51,1
03.03.2009		329	91,1	111,0	91,1	0,18	75,1	69,1	0,33	0,60								50,9
04.03.2009		328	91,2	108,0	91,3	0,31	89,4	42,9	0,33	0,42								51,8
05.03.2009		332	91,1	108,0	91,4	0,10	75,1	50,5	0,37	0,44								51,4
08.03.2009		330	94,3	107,0	94,5	0,13	71,3	77,4	0,34	0,40								51,1
09.03.2009		330	94,0	117,0	93,7	0,21	73,1	78,3	0,34	0,44								51,6
10.03.2009		328	94,5	109,0	94,5	1,39	74,7	81,0	0,39	0,56								51,3
11.03.2009		324	93,8	106,0	93,9	0,21	75,1	86,0	0,36	0,52								52,1
12.03.2009		345	92,8	115,0	92,9	0,25	66,9	85,6	0,16	0,28								50,7
15.03.2009		350	96,0	117,0	96,0	0,28	65,4	84,9	0,14	0,30								50,9
16.03.2009		342	93,2	117,0	93,1	0,31	64,1	80,7	0,17	0,30								51,5
17.03.2009		337	92,1	104,0	92,7	0,43	68,8	76,5	0,14	0,32								51,1
18.03.2009		353	92,5	103,0	93,4	0,19	67,6	82,0	0,12	0,15								51,0
19.03.2009		309	94,0	134,0	92,2	0,11	65,6	82,1	0,14	0,28								51,6
22.03.2009		310	94,4	125,0	93,3	0,11	65,9	79,1	0,14	0,25								51,1
23.03.2009		276	94,2	109,0	93,2	0,20	53,6	85,9	0,17	0,30								51,5
24.03.2009		328	92,4	106,0	92,6	0,21	64,4	78,3	0,18	0,34								51,1
25.03.2009		341	91,6	109,0	92,0	0,28	69,7	82,5	0,13	0,22								51,0
26.03.2009		355	90,9	122,0	90,6	0,11	54,0	85,7	0,21	0,33								51,7
29.03.2009		343	85,5	128,0	83,8	0,18	68,0	86,7	0,13	0,33								51,9
30.03.2009		338	91,3	107,5	91,7	0,27	62,2	85,9	0,15	0,42								51,2
31.03.2009		341	90,3	122,0	91,9	0,26	65,6	82,9	0,19	0,35								50,7

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: April

Jahr: 2009

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.04.2009		343	89,3	109,0	89,9	0,40	66,0	81,8	0,20	0,27								51,5
02.04.2009		338	90,1	108,0	90,6	0,15	55,5	84,8	0,11	0,35								51,2
05.04.2009		345	87,5	116,0	87,4	0,28	58,3	78,9	0,18	0,35								52,1
06.04.2009		361	89,9	118,0	90,2	0,24	63,1	79,1	0,10	0,21								51,6
07.04.2009		335	92,0	113,0	92,0	0,12	56,3	85,0	0,17	0,22								51,5
08.04.2009		328	88,5	113,0	88,2	0,10	57,1	84,7	0,16	0,20								51,0
13.04.2009		343	89,5	117,0	89,3	0,23	68,3	76,8	0,17	0,25								51,7
14.04.2009		304	94,2	123,0	93,0	0,22	57,2	85,1	0,16	0,20								51,3
15.04.2009		311	93,2	99,0	93,5	0,19	68,6	82,7	0,17	0,26								51,9
16.04.2009		349	92,8	105,0	93,5	0,24	63,9	81,4	0,19	0,28								51,1
19.04.2009		349	91,1	114,0	91,3	0,18	66,7	82,6	0,15	0,27								51,5
20.04.2009		343	92,4	111,0	92,7	0,19	67,6	82,5	0,16	0,23								51,3
21.04.2009		354	92,9	124,0	92,6	0,27	63,3	87,1	0,15	0,23								51,0
22.04.2009	7,0	345	92,9	111,0	93,2	0,27	64,5	85,4	0,15	0,23	0,72	0,0018	0,028	0,08	0,31	7,0	< 0,10	51,7
23.04.2009		344	92,1	98,0	93,3	0,18	65,2	81,2	0,18	0,27								51,1
26.04.2009		346	89,3	115,0	89,4	0,15	69,9	76,7	0,17	0,26								50,9
27.04.2009		341	90,0	120,0	89,5	0,23	64,6	73,9	0,18	0,29								51,7
28.04.2009		336	92,9	108,0	93,1	0,26	59,5	82,2	0,18	0,26								51,4
29.04.2009		340	92,6	118,9	92,2	0,10	67,3	77,7	0,16	0,30								51,1

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Mai

Jahr: 2009

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
03.05.2009		366	87,2	113,8	88,2	0,43	66,6	79,4	0,17	0,26								51,8
04.05.2009		335	91,3	119,0	90,7	0,48	65,1	79,7	0,18	0,29								51,4
05.05.2009		355	89,6	120,0	88,3	0,27	65,2	78,0	0,17	0,31								52,1
06.05.2009		336	81,0	118,0	79,8	0,22	69,1	76,8	0,16	0,29								51,8
07.05.2009		301	87,9	95,0	88,6	0,27	66,2	78,1	0,17	0,21								51,7
10.05.2009		317	84,6	103,0	85,1	0,10	62,4	70,7	0,16	0,22								51,7
11.05.2009		335	86,7	97,0	88,6	0,22	65,5	66,1	0,12	0,20								52,0
12.05.2009		330	86,3	114,0	85,9	0,25	59,6	78,5	0,15	0,22								51,7
13.05.2009		365	86,8	105,0	88,7	0,26	59,2	74,2	0,13	0,22								52,0
14.05.2009		352	85,6	142,0	82,7	0,20	71,2	73,6	0,13	0,25								51,2
17.05.2009		342	82,2	105,0	83,7	0,27	73,0	66,4	0,16	0,24								51,2
18.05.2009		340	85,3	108,0	86,2	0,15	65,5	74,0	0,15	0,22								51,2
19.05.2009		362	87,0	115,0	87,8	0,19	65,8	77,1	0,13	0,23								51,0
20.05.2009		346	36,5	111,0	40,0	0,29	70,1	66,8	0,14	0,26								52,0
24.05.2009		345	84,4	124,0	83,3	0,36	74,0	64,2	0,14	0,28								51,5
25.05.2009		329	89,6	117,0	88,9	0,53	66,6	71,6	0,17	0,27								52,3
26.05.2009		334	91,1	118,0	90,7	0,50	70,1	83,7	0,16	0,25								51,5
27.05.2009		337	91,8	121,0	91,2	0,11	73,8	82,9	0,10	0,17								51,3
28.05.2009		353	88,8	120,0	88,7	0,42	73,1	83,3	0,11	0,20								51,1

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Juni

Jahr: 2009

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.06.2009		350	89,2	126,0	88,5	0,15	68,6	77,9	0,12	0,16								51,9
02.06.2009		338	93,1	111,0	93,2	0,15	71,2	82,9	0,12	0,22								52,2
03.06.2009		351	91,4	107,0	92,2	0,12	64,7	83,0	0,10	0,16								51,4
04.06.2009		334	90,6	120,0	89,9	0,29	66,6	80,0	0,13	0,26								51,7
07.06.2009		336	91,3	136,0	89,4	0,19	67,6	81,2	0,13	0,20								52,2
09.06.2009		339	90,7	124,0	89,8	0,30	66,4	84,0	0,13	0,16								51,6
10.06.2009		341	91,2	129,0	90,0	0,58	65,7	80,9	0,12	0,15								51,1
14.06.2009		339	89,9	116,0	89,7	0,16	63,9	79,7	0,14	0,23								52,1
15.06.2009		334	93,0	126,0	92,1	0,20	65,4	84,8	0,17	0,20								51,2
16.06.2009		338	92,2	124,0	91,4	0,15	61,3	83,6	0,16	0,29								52,7
17.06.2009		348	91,6	114,0	91,8	0,26	67,7	84,8	0,15	0,21								51,6
18.06.2009		338	90,5	117,0	90,1	0,10	66,0	85,5	0,10	0,20	1,2	0,002	0,042	0,07	0,26	< 5,0	< 0,1	51,6
19.06.2009		336	87,5	108,0	88,0	0,12	68.5	78,0	0,10	0,20								51,5
22.06.2009		342	91,3	102,0	92,3	0,36	71,4	83,2	0,16	0,19								52,4
23.06.2009		317	90,8	106,0	90,8	0,13	65,9	85,2	0,13	0,18								51,9
24.06.2009		322	91,7	103,0	92,1	0,12	64,9	87,2	0,19	0,29								52,3
25.06.2009		340	88,8	118,0	88,4	1,60	63,2	85,7	0,19	0,25								51,2
28.06.2009		353	94,5	113,0	94,7	0,15	70,5	87,2	0,15	0,24								51,5
29.06.2009		340	95,1	124,0	94,7	0,10	70,8	88,2	0,15	0,20								51,3
30.06.2009		338	94,9	121,0	94,5	0,16	70,6	86,8	0,16	0,22								52,5

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Juli

Jahr: 2009

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.07.2009		357	92,7	121,0	92,6	0,20	70,8	84,3	0,16	0,29								51,7
02.07.2009		324	92,6	120,0	91,8	0,12	65,5	81,6	0,17	0,20								51,6
05.07.2009		340	92,9	126,0	92,2	0,14	70,1	78,9	0,16	0,20								51,7
06.07.2009		330	93,7	118,0	93,3	0,26	71,9	86,5	0,17	0,22								52,8
07.07.2009		327	94,0	110,0	94,0	0,27	61,1	85,0	0,15	0,17								51,9
08.07.2009		336	93,9	101,0	94,5	0,26	69,0	86,2	0,15	0,21								51,9
09.07.2009		339	92,8	104,0	93,4	0,13	71,8	86,8	0,13	0,29								51,8
12.07.2009		315	93,5	112,0	93,1	0,53	66,7	88,0	0,13	0,27								52,9
13.07.2009		304	94,5	80,0	95,7	0,81	62,7	89,3	0,10	0,19								51,5
14.07.2009		324	94,5	120,0	94,0	0,79	58,7	89,0	0,12	0,17								51,5
15.07.2009		306	94,7	107,1	94,5	0,44	56,9	88,6	0,13	0,18								51,5
16.07.2009		303	93,6	99,7	93,7	0,18	55,3	88,7	0,12	0,19								52,5
19.07.2009		300	91,3	82,0	92,8	0,26	57,2	84,4	0,14	0,25								51,8
20.07.2009		312	92,3	108,0	92,0	0,18	56,5	85,8	0,09	0,16								52,2
21.07.2009		265	94,0	94,0	93,5	1,47	55,3	88,7	0,10	0,23								51,7
22.07.2009		322	93,2	105,4	91,7	1,13	62,9	80,0	0,07	0,24								52,3
23.07.2009		302	92,6	105,0	92,2	0,80	55,4	86,0	0,12	0,27								51,7
26.07.2009		288	90,4	99,0	90,1	0,15	54,4	83,6	0,12	0,25								51,5
27.07.2009		304	92,0	99,0	91,9	0,30	54,2	87,3	0,10	0,26								51,8
28.07.2009		304	98,6	99,0	98,6	0,20	63,8	85,5	0,10	0,25								52,4
29.07.2009		290	93,3	100,0	93,1	0,20	52,6	89,6	0,11	0,27								51,9
30.07.2009		296	92,7	102,0	92,4	0,20	48,9	87,8	0,11	0,29								51,3

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: August

Jahr: 2009

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
02.08.2009		270	96,1	102,0	95,6	0,57	57,7	88,6	0,10	0,22								51,1
03.08.2009		291	95,4	109,0	94,8	0,48	56,3	92,5	0,13	0,20								52,4
04.08.2009		239	93,3	84,0	92,9	0,27	55,6	91,9	0,18	0,23								51,7
05.08.2009		283	95,2	88,0	95,6	0,13	55,1	89,3	0,14	0,20								51,4
06.08.2009		292	96,8	100,0	96,7	0,10	62,3	89,2	0,12	0,19								51,3
09.08.2009		281	96,4	100,0	96,2	0,18	56,8	88,5	0,17	0,24								52,1
10.08.2009		190	97,6	80,0	96,9	0,28	56,4	90,0	0,16	0,21								51,7
11.08.2009		292	96,0	102,0	95,8	0,20	57,6	90,3	0,16	0,22								52,3
12.08.2009		305	95,3	95,0	95,7	0,82	64,1	89,4	0,15	0,21								51,5
13.08.2009		289	95,3	100,0	95,2	0,27	61,2	87,8	0,12	0,17								51,2
16.08.2009		299	93,9	104,0	93,6	0,42	50,2	88,9	0,11	0,18								50,7
17.08.2009		280	96,3	102,0	96,0	0,27	60,5	89,0	0,14	0,22								51,7
18.08.2009		307	95,4	106,0	95,3	0,22	53,6	89,0	0,11	0,19								51,5
19.08.2009		311	94,9	103,0	95,0	0,35	57,3	86,8	0,12	0,18								51,9
20.08.2009		266	94,5	92,3	94,2	0,03	49,4	86,7	0,09	0,19								51,7
23.08.2009		273	95,2	87,0	95,3	0,25	53,1	83,8	0,18	0,29								52,4
24.08.2009		273	96,6	103,0	96,1	0,70	56,5	87,6	0,19	0,36								52,1
25.08.2009		282	95,6	101,0	95,2	0,61	55,8	87,1	0,15	0,22								51,6
26.08.2009		309	94,1	110,0	93,7	0,49	55,7	86,9	0,15	0,28								51,5
27.08.2009		298	93,9	105	93,6	0,16	58,6	84,3	0,14	0,22								51,3
30.08.2009		309	94,2	97,8	94,6	0,37	57,7	81,9	0,16	0,25								52,2
31.08.2009		287	95,7	111	95,0	0,25	58,3	84,5	0,11	0,23								51,7

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: September

Jahr: 2009

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.09.2009		287	95,9	108,0	95,3	0,59	58,8	88,1	0,17	0,32								52,1
02.09.2009		287	95,9	98,0	95,8	0,28	62,3	85,0	0,13	0,25								51,5
03.09.2009		278	94,8	101,0	94,3	0,15	56,1	87,8	0,10	0,22								51,2
06.09.2009		281	95,0	102,0	94,5	0,19	50,8	83,8	0,15	0,21								51,6
07.09.2009		296	96,4	106,0	96,1	0,31	55,7	86,4	0,16	0,27								52,5
08.09.2009		292	96,4	108,0	96,0	0,26	60,1	86,8	0,17	0,20								51,8
09.09.2009		278	96,3	101,0	95,9	0,36	58,7	87,2	0,13	0,20								52,4
10.09.2009		285	94,8	96,0	94,8	0,11	57,2	83,8	0,10	0,20								51,7
13.09.2009		294	94,7	106,0	94,3	0,27	57,7	81,5	0,18	0,26								51,7
14.09.2009		295	95,9	106,0	95,6	0,23	57,3	86,2	0,14	0,30								52,2
15.09.2009		290	95,7	94,0	95,8	0,18	60,0	85,5	0,13	0,24								51,6
16.09.2009		289	95,0	93,0	95,2	0,54	64,7	84,7	0,15	0,23								51,4
17.09.2009		286	94,7	86,0	95,2	0,14	55,4	86,9	0,18	0,24								51,3
18.09.2009		290	94,9	108,0	94,4	0,19	51,1	88,2	0,17	0,30								52,4
21.09.2009		285	96,2	96,1	96,2	0,13	51,4	85,4	0,16	0,24								51,8
22.09.2009		279	96,1	88,0	96,4	0,27	59,8	85,4	0,17	0,22								52,3
23.09.2009		284	95,1	97,0	95,0	0,21	60,4	80,6	0,16	0,28								51,7
24.09.2009		282	94,8	94,0	94,9	0,12	57,8	83,3	0,15	0,20								51,2
27.09.2009		245	94,6	77,0	94,9	0,39	65,2	80,7	0,15	0,21								51,5
28.09.2009		274	94,7	105,0	94,0	0,25	59,2	80,4	0,16	0,20								51,2
29.09.2009		294	95,2	91,0	95,6	0,19	60,7	81,4	0,14	0,23	0,37	0,002	0,029	0,11	0,1	5	< 0,10	51,6
30.09.2009		294	94,8	97,6	94,9	0,20	53,4	78,3	0,17	0,26								51,5

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Oktober

Jahr: 2009

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.10.2009		291	93,3	90,7	93,6	0,19	59,4	75,3	0,18	0,30								51,5
04.10.2009		275	91,9	95,4	91,3	0,23	55,8	74,3	0,26	0,31								52,2
05.10.2009		284	93,8	100,0	93,5	0,20	54,8	78,0	0,23	0,40								51,7
06.10.2009		317	94,0	110,0	93,8	0,21	69,8	76,0	0,15	0,20								51,2
07.10.2009		304	94,6	109,0	94,2	0,24	57,4	82,2	0,16	0,22								51,2
08.10.2009		322	93,3	113,0	93,0	0,20	68,2	76,4	0,15	0,37								50,7
09.10.2009		311	91,5	111,0	91,0	0,34	66,6	70,2	0,13	0,20								50,6
12.10.2009		295	92,4	96,0	92,6	0,32	71,4	76,5	0,14	0,21								50,8
13.10.2009		311	92,1	107,0	91,9	0,28	70,8	76,3	0,18	0,25								51,7
14.10.2009		307	93,9	108,0	93,6	0,29	71,3	76,7	0,10	0,17								51,5
15.10.2009		297	91,4	97,0	91,6	0,13	61,1	78,0	0,10	0,18								50,9
16.10.2009		318	86,8	105,0	87,0	0,28	70,1	68,1	0,15	0,22								51,4
19.10.2009		300	89,5	102,0	89,4	0,24	66,1	71,5	0,10	0,20								51,0
20.10.2009		306	91,9	107,0	91,5	0,37	67,5	72,4	0,15	0,18								50,9
21.10.2009		297	91,0	92,0	91,7	0,35	68,6	65,6	0,12	0,20								50,7
22.10.2009		302	91,9	96,0	92,3	0,11	69,0	74,5	0,10	0,14								51,4
26.10.2009		287	88,5	97,0	88,5	0,13	65,2	66,2	0,11	0,14								51,3
27.10.2009		308	90,2	105,0	90,0	0,11	67,9	68,2	0,10	0,27								51,0
28.10.2009		302	91,4	94,0	92,0	0,18	70,6	75,8	0,12	0,16								51,5
29.10.2009		311	89,3	93,0	90,6	0,13	56,6	71,8	0,14	0,25								50,8

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: November

Jahr: 2009

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.11.2009		320	84,5	93,0	86,2	0,24	61,4	68,3	0,12	0,21								50,5
02.11.2009		310	88,6	96,0	89,5	0,46	62,5	71,3	0,11	0,21								51,3
03.11.2009		311	87,2	91,0	88,9	0,42	62,3	72,7	0,11	0,22								50,7
04.11.2009		310	87,2	93,0	88,6	0,32	64,6	63,8	0,10	0,20								51,3
05.11.2009		310	87,1	101,0	87,5	0,66	58,8	70,7	0,13	0,27								50,9
06.11.2009		319	84,9	97,0	86,3	0,47	66,0	64,5	0,10	0,21								50,7
09.11.2009		303	89,1	112,0	88,0	0,39	68,4	69,3	0,13	0,24								50,5
10.11.2009		306	87,5	110,0	86,6	0,41	67,8	67,5	0,11	0,22								51,2
11.11.2009		323	87,4	109,0	87,4	0,35	71,9	68,9	0,11	0,23								50,6
12.11.2009		294	88,1	96,4	88,4	0,12	64,9	65,5	0,13	0,21								50,4
15.11.2009		291	86,0	110,0	84,3	0,39	63,9	65,2	0,17	0,21								51,2
16.11.2009		292	90,1	108,0	89,2	0,31	65,0	70,7	0,10	0,24								50,6
17.11.2009		310	88,6	104,0	88,6	0,37	65,6	71,6	0,15	0,19								51,4
18.11.2009		301	90,8	91,0	91,7	0,36	60,9	63,6	0,10	0,37								50,7
19.11.2009		293	90,3	94,0	90,7	0,10	63,0	64,8	0,10	0,18								50,5
22.11.2009		294	85,7	85,0	87,7	0,18	68,5	64,4	0,10	0,17								50,5
23.11.2009		300	88,2	113,0	86,8	0,27	65,1	64,4	0,10	0,22								51,5
24.11.2009		305	87,9	93,0	89,0	0,23	73,3	56,0	0,10	0,15								51,0
25.11.2009		292	88,0	97,0	88,2	0,18	60,4	68,3	0,11	0,21								50,6
26.11.2009		310	88,2	100,0	81,8	0,34	61,7	68,6	0,10	0,20								50,3
27.11.2009		322	83,4	96,0	85,2	0,56	69,9	54,0	0,10	0,22								50,7
30.11.2009		333	92,4	100,0	93,2	0,53	67,3	65,2	0,10	0,19								51,3

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Dezember

Jahr: 2009

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.12.2009		308	94,0	87,0	94,9	0,43	69,3	68,3	0,10	0,20								51,4
02.12.2009		303	88,7	95,0	89,5	0,45	64,9	66,3	0,12	0,36	0,73	0,003	0,018	0,07	0,15	< 5	0,17	51,1
03.12.2009		298	91,7	94,0	92,2	0,17	69,3	67,2	0,14	0,19								50,5
04.12.2009		288	85,7	99,0	85,4	0,16	75,9	60,6	0,13	0,24								50,7
07.12.2009		310	85,7	93,0	87,2	0,18	65,7	61,2	0,15	0,23								51,0
09.12.2009		314	91,1	98,0	91,7	0,35	77,4	64,9	0,10	0,15								50,9
10.12.2009		291	94,6	87,0	95,2	0,18	71,8	68,8	0,10	0,18								50,4
13.12.2009		308	83,4	86,0	86,1	0,41	69,5	65,3	0,10	0,14								50,3
14.12.2009		318	86,3	83,0	89,4	0,39	79,4	60,0	0,10	0,17								50,8
15.12.2009		291	94,0	93,0	94,3	0,41	70,7	76,0	0,10	0,20								50,6
17.12.2009		307	85,7	83,0	88,5	0,11	70,8	86,1	0,11	0,19								50,7
18.12.2009		295	87,7	83,0	89,7	0,29	65,9	80,1	0,13	0,29								50,2
21.12.2009		293	87,9	88,0	89,1	0,28	70,4	74,4	0,11	0,27								50,9