Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Jänner Jahr: 2015

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung*)
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.01.2015		73	95,1	24,0	95,2	0,24	38,4	80,1	0,14	0,20								72,6
04.01.2015		81	91,8	24,0	92,8	0,18	44,0	73,0	0,10	0,23								72,1
07.01.2015		80	98,2	27,0	98,2	0,15	43,7	89,0	0,11	0,20								71,7
11.01.2015		101	97,7	28,0	98,1	0,19	47,7	84,4	0,14	0,22								72,1
14.01.2015		120	98,2	35,0	98,4	0,20	50,3	86,4	0,11	0,24								70,7
18.01.2015		106	96,4	40,0	95,9	0,20	50,3	81,6	0,10	0,22								71,7
21.01.2015		86	98,6	27,4	98,7	0,17	42,0	88,2	0,10	0,22								71,4
25.01.2015		90	97,6	29,0	97,7	0,27	47,3	85,5	0,14	0,22								70,4
29.01.2015		94	98,6	36,0	98,4	0,37	51,1	87,5	0,10	0,21								70,4

Bemerkung:
*) ab 1.1.2011 Bestimmung nach der "Kurzzeitmethode"

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Februar

Jahr: 2015

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
02.02.2015		86	98,3	24,0	98,6	0,25	43,2	89,9	0,10	0,20								71,7
05.02.2015		100	98,2	32,0	98,3	0,14	46,0	89,8	0,12	0,20								71,5
08.02.2015		108	97,2	33,0	97,4	0,14	65,1	80,6	0,12	0,20								72,7
11.02.2015		75	98,6	21,0	98,8	0,51	40,4	89,4	0,10	0,21								72,7
14.02.2015		62	99,1	20,0	99,2	0,38	40,9	90,4	0,13	0,22								72,7
18.02.2015		96	98,3	30,0	98,4	0,30	59,9	85,0	0,11	0,22								72,7
22.02.2015		94	97,9	28,1	98,1	0,48	60,5	81,4	0,12	0,20								72,4
25.02.2015		88	98,5	28,1	98,6	0,19	61,4	83,9	0,10	0,20								72,7

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: März

Jahr: 2015

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.03.2015		89	97,6	28,0	97,8	0,23	58,9	83,8	0,14	0,20								72,7
04.03.2015		81	96,4	25,6	96,6	0,15	59,7	85,2	0,11	0,21								72,7
08.03.2015		83	97,6	28,0	97,6	0,15	59,7	82,3	0,11	0,20								72,7
11.03.2015		92	98,6	28,8	98,7	0,30	61,0	86,1	0,10	0,21								72,7
15.03.2015		85	97,5	28,3	97,5	0,19	60,1	81,2	0,10	0,21								72,7
18.03.2015		93	98,7	29,0	98,7	0,16	62,9	87,1	0,10	0,20								72,6
22.03.2015		94	97,1	33,0	97,0	0,19	65,1	74,3	0,12	0,20								72,7
25.03.2015		487	93,7	144,0	94,5	0,32	76,0	81,4	4,47	4,69								63,4
29.03.2015		98	97,1	35,0	96,9	0,12	68,9	78,2	0,11	0,22								72,7

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: April

Jahr: 2015

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.04.2015		116	98,4	37,0	98,5	0,12	90,1	79,9	0,11	0,21								72,7
06.04.2015		94	96,9	28,0	97,3	0,28	69,9	69,9	0,12	0,22								72,7
09.04.2015		97	98,7	35,0	98,6	0,17	61,6	86,7	0,13	0,21								72,7
12.04.2015		111	96,7	31,9	97,1	0,15	93,6	66,7	0,12	0,20								72,7
15.04.2015		84	98,6	26,0	98,7	0,16	92,2	75,8	0,13	0,27								72,7
19.04.2015		100	97,4	26,9	97,9	0,23	89,2	73,3	0,11	0,23								72,7
22.04.2015		93	98,6	31,0	98,6	0,21	89,8	80,3	0,10	0,21								72,7
26.04.2015		91	97,7	29,0	97,8	0,22	89,7	67,8	0,10	0,22								72,7
29.04.2015		99	98,6	35,0	98,5	4,63	59,1	84,0	0,11	0,20								72,7

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Mai

Jahr: 2015

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
03.05.2015		88	97,4	29,0	97,5	0,30	97,1	74,0	0,10	0,20								72,7
06.05.2015		87	98,8	27,2	98,8	0,29	92,1	76,8	0,11	0,21								72,7
10.05.2015		103	97,2	30,0	97,6	0,22	90,8	69,1	0,10	0,20								72,7
14.05.2015		80	98,5	26,0	98,5	3,52	68,8	83,3	0,10	0,13								72,7
17.05.2015		85	97,9	29,0	97,8	0,28	90,2	77,6	0,10	0,22								72,5
20.05.2015		102	98,6	37,0	98,5	0,19	89,6	75,2	0,10	0,21								72,7
25.05.2015		98	96,9	29,0	97,2	0,27	91,7	73,5	0,10	0,20								72,5
28.05.2015		98	98,2	29,7	98,3	0,19	90,6	73,3	0,11	0,25								72,6
31.05.2015		93	97,0	29,0	97,2	0,36	89,7	69,8	0,11	0,21								72,7

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Juni

Jahr: 2015

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
02.06.2015		52	99,5	16,9	99,5	0,12	45,4	87,3	0,11	0,21								72,7
07.06.2015		96	96,7	30,0	97,0	0,46	89,5	51,5	0,10	0,26								72,7
10.06.2015		85	98,4	26,0	98,6	0,57	63,7	81,8	0,11	0,21								72,7
14.06.2015		84	97,4	29,0	97,3	0,51	67,9	71,2	0,11	0,24								72,6
17.06.2015		83	98,2	26,0	98,3	0,25	67,3	81,6	0,11	0,20								72,4
21.06.2015		80	96,9	28,0	96,8	0,26	68,1	66,7	0,13	0,24								72,1
23.06.2015		84	98,3	31,0	98,1	0,25	66,4	76,0	0,11	0,21								72,7
28.06.2015		91	98,0	28,0	98,2	0,23	67,8	79,1	0,10	0,20								72,6

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Juli

Jahr: 2015

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
01.07.2015		95	98,1	26,0	98,4	0,21	65,3	81,0	0,11	0,21								72,6
05.07.2015		86		28,0	98,1	0,16	70,1	82,2	0,10	0,20								72,7
09.07.2015		93	98,0	27,0	98,4	0,19	67,1	83,5	0,10	0,22								72,3
13.07.2015		85	98,2	26,5	98,5	0,18	66,3	86,8	0,10	0,23								72,7
16.07.2015		110	98,4	31,4	98,2	0,11	66,9	85,8	0,10	0,20								72,5
19.07.2015		109	97,9	27,0	98,4	0,19	67,3	90,9	0,11	0,20								72,5
22.07.2015		102	97,8	29,3	97,5	1,23	39,7	90,3	0,15	0,27								72,2
28.07.2015		122	39,0	39,0		0,10	67,3		0,14	0,22								72,3

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: August

Jahr: 2015

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
03.08.2015		80	97,6	26,0	97,7	0,12	67,1	71,6	0,10	0,21								72,0
09.08.2015		76	98,1	25,0	98,1	0,44	67,9	79,5	0,11	0,20								72,1
12.08.2015		90	98,2	31,0	98,1	0,56	68,4	82,0	0,10	0,21								72,6
16.08.2015		74	97,3	33,0	96,4	0,17	66,7	78,0	0,11	0,20								72,6
19.08.2015		108	97,9	30,0	98,3	0,17	61,8	85,7	0,10	0,20								72,5
23.08.2015		93	97,7	24,0	98,2	0,20	64,7	86,0	0,11	0,20								72,7
26.08.2015		85	98,4	26,0	98,5	0,90	65,7	80,9	0,19	0,30								72,7
30.08.2015		65	97,9	20,0	98,1	0,44	65,3	75,4	0,11	0,25								72,7

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: September

Jahr: 2015

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
02.09.2015		74	98,8	23,0	98,9	0,31	63,3	83,7	0,12	0,21								72,7
06.09.2015		80	97,4	24,0	97,7	0,36	51,9	82,0	0,10	0,20								72,7
09.09.2015		104	98,1	29,0	98,4	0,24	63,1	81,7	0,10	0,20								72,6
13.09.2015		94	96,4	32,0	98,3	0,46	50,8	56,0	0,10	0,20								72,7
16.09.2015		82	98,5	28,0	98,4	0,11	49,7	85,9	0,10	0,24								72,7
20.09.2015		93	97,2	33,0	97,0	0,32	53,3	84,7	0,10	0,22								72,4
23.09.2015		89	98,0	31,0	97,9	0,32	53,7	87,3	0,10	0,32								72,7
27.09.2015		80	97,3	30,0	97,0	0,32	51,7	83,5	0,10	0,29								72,5
30.09.2015		79	98,7	31,0	98,5	0,57	34,0	91,6	0,14	0,31								72,7

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Oktober

Jahr: 2015

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
04.10.2015		100	97,0	34,0	96,9	0,37	44,7	83,6	0,11	0,20								72,5
07.10.2015		92	98,4	30,0	98,5	0,24	44,2	86,3	0,12	0,23								72,7
11.10.2015		113	96,7	36,0	97,3	0,34	48,4	81,8	0,11	0,24								72,7
14.10.2015		98	98,2	31,0	98,3	0,17	45,1	87,1	0,12	0,25								72,7
18.10.2015		105	97,2	33,0	97,3	0,24	46,9	83,2	0,10	0,27								72,1
21.10.2015		112	98,2	35,0	98,3	0,11	45,1	86,9	0,12	0,34								72,5
26.10.2015		105	98,2	36,0	98,1	0,11	47,9	86,1	0,10	0,23								72,5
28.10.2015		114		39,0		0,22	48,0		0,11	0,29								72,6

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: November

Jahr: 2015

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
01.11.2015		98	97,9	33,3	97,9	0,66	46,5	85,5	0,10	0,22								72,6
04.11.2015		77	98,6	32,0	98,2	0,28	47,5	86,6	0,10	0,21								72,5
08.11.2015		97	96,5	40,0	95,6	1,33	48,9	79,2	0,11	0,22								62,6
11.11.2015		130	96,8	35,0	97,4	0,36	48,4	85,5	0,10	0,23								72,7
15.11.2015		112	79,9	35,0	80,7	0,22	48,6	75,2	0,10	0,22								72,4
18.11.2015		105	97,7	38,0	97,5	0,27	49,2	87,1	0,10	0,20								72,5
22.11.2015		104	96,9	40,0	96,4	0,14	50,7	83,8	0,10	0,29								72,5
25.11.2015		109	97,3	35,0	97,4	0,16	48,7	86,1	0,11	0,25								72,7
29.11.2015		105	96,3	35,3	96,3	0,19	46,6	84,8	0,11	0,20								72,7

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Dezember

Jahr: 2015

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
02.12.2015		126	86,4	40,5	86,9	0,15	50,2	87,5	0,10	0,20								72,5
03.12.2015		123	97,2	43,0	97,1	0,10	50,7	86,2	0,11	0,23								72,6
08.12.2015		114	95,7	41,9	95,3	0,30	39,6	86,7	0,11	0,21								72,6
13.12.2015		115	97,0	35,0	97,3	0,11	49,4	72,9	0,10	0,21								72,7
15.12.2015		155	96,5	50,0	96,6	0,26	62,0	81,9	0,41	0,55								71,8
20.12.2015		117	96,8	41,0	96,6	0,13	19,9	77,3	0,10	0,20								72,7
23.12.2015		90	96,8	30,0	96,8	0,15	45,6	81,9	0,10	0,20								72,5
27.12.2015		121	96,0	37,0	96,3	0,13	48,4	69,1	0,10	0,20								72,6
30.12.2015		114	94,9	34,0	95,5	0,10	47,8	62,4	0,10	0,20								72,5

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Jänner Jahr: 2016

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
03.01.2016		105	95,5	33,0	95,7	0,11	46,7	81,5	0,10	0,20								72,8
06.01.2016		104	95,8	34,0	95,9	0,27	46,9	83,0	0,10	0,21								72,7
10.01.2016		110	95,9	32,0	96,5	1,16	48,8	83,1	0,10	0,21								72,7
13.01.2016		133	97,0	42,7	97,1	0,56	55,7	85,7	0,10	0,23								72,3
17.01.2016		118	96,5	49,0	95,7	0,21	50,1	83,0	0,10	0,34								72,7
20.01.2016		134	97,2	47,5	97,0	0,10	49,1		0,11	0,24								72,3
24.01.2016		138	96,0	46,7	96,0	0,24	49,5	82,7	0,10	0,62								72,3
27.01.2016		103	98,1	33,0	98,2	0,19	47,6	87,1	0,11	0,21								72,7
31.01.2016		107	97,2	33,9	97,4	0,23	47,4	83,1	0,11	0,22								72,7

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Feber

Jahr: 2016

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
03.02.2016		115	97,6	37,7	97,6	0,18	47,7	87,6	0,11	0,23								72,5
07.02.2016		103	97,3	31,5	97,5	0,33	47,2	55,1	0,13	0,23								72,7
10.02.2016		105	97,5	32,0	97,9	0,10	45,2	87,7	0,13	0,22								72,7
14.02.2016		140	95,5	44,0	95,8	0,10	73,9	71,2	0,11	0,20								71,7
17.02.2016		127	97,2	45,3	97,0	0,35	70,9	77,0	0,10	0,21								71,0
21.02.2016		111	96,7	38,0	96,6	0,13	75,5	73,6	0,11	0,20								72,1
24.02.2016		96	97,8	36,0	97,5	0,71	109,0	70,1	0,16	0,21								72,1
28.02.2016		95	97,1	35,0	96,8	0,20	70,3	77,9	0,10	0,22								71,7

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: März

Jahr: 2016

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.03.2016		114	97,5	42,0	97,3	0,13	74,6	77,4	0,14	0,21								72,3
06.03.2016		113	97,2	41,0	97,0	2,07	78,8	74,0	0,13	0,20								72,4
09.03.2016		101	97,5	36,0	97,3	0,57	43,9	87,5	0,10	0,20								71,4
14.03.2016		140	97,0	47,1	96,9	0,24	76,8	74,4	0,14	0,25								70,6
17.03.2016		120	97,3	37,0	97,5	0,10	76,3	78,2	0,15	0,20								71,7
20.03.2016		115	96,7	38,0	96,8	0,10	76,9	71,1	0,16	0,20								72,2
23.03.2016		101	97,2	38,0	96,8	0,18	69,9	71,4	0,11	0,21								72,2
28.03.2016		108	95,8	37,0	95,6	0,11	72,2	59,5	0,10	0,20								72,2
31.03.2016		133	96,6	43,0	96,7	0,13	79,5	75,7	0,13	0,22								71,1

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: April

Jahr: 2016

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
03.04.2016		103	96,7	35,0	96,7	0,13	72,3	73,0	0,11	0,22								72,1
06.04.2016		127	97,2	38,3	97,4	0,59	46,1	86,7	0,16	0,22								72,2
10.04.2016		131	95,3	45,0	95,1	0,13	76,0	67,0	0,16	0,20								70,4
13.04.2016		128	96,8	40,3	97,0	0,46	72,4	72,1	0,10	0,22								71,2
17.04.2016		110	96,4	47,0	95,3	0,47	75,2	76,3	0,11	0,24								72,4
20.04.2016		117	96,7	40,0	96,6	0,35	71,0	76,2	0,17	0,21								71,4
24.04.2016		108	97,1	32,8	97,3	0,36	77,0	72,5	0,16	0,22								72,2
27.04.2016		112	97,6	37,0	97,7	0,19	74,6	79,1	0,19	0,26								72,3

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat:Mai

Jahr: 2016

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.05.2016		115	97,4	38,0	97,4	0,21	76,1	73,6	0,15	0,22								71,5
06.05.2016		143	96,2	52,0	95,9	0,11	72,3	76,2	0,15	0,20								70,3
10.05.2016		79	97,9	24,0	98,1	1,19	45,0	88,1	0,11	0,21								72,7
16.05.2016		120	95,5	39,0	95,6	0,42	74,1	69,0	0,19	0,28								71,9
22.05.2016		100	96,7	44,0	95,7	0,41	74,5	69,3	0,14	0,22								71,4
26.05.2016		98	97,1	40,0	96,5	0,55	73,0	54,6	0,15	0,21								70,7
29.05.2016		83	96,6	30,0	96,4	0,24	66,3	68,8	0,15	0,21								72,0

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Juni

Jahr: 2016

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
02.06.2016		106	97,5	41,0	97,1	0,16	72,2	82,2	0,13	0,23								70,8
05.06.2016		101	97,2	34,0	97,2	0,38	70,0	78,7	0,17	0,25								72,6
08.06.2016		87	97,9	29,0	97,9	0,19	71,2	78,2	0,15	0,22								72,6
12.06.2016		108	96,4	37,5	96,3	0,18	71,9	73,7	0,15	0,22								72,1
16.06.2016		100	97,6	32,0	97,3	0,36	60,6	82,3	0,15	0,21								71,7
19.06.2016		124	96,3	42,0	96,3	0,22	55,0	79,4	0,15	0,21								70,0
22.06.2016		117	97,3	40,0	97,2	0,40	76,2	77,8	0,15	0,22								72,7
26.06.2016		107	97,0	31,3	97,4	0,35	72,3	80,7	0,15	0,21								72,5
29.06.2016		123	96,8	43,1	96,6	0,34	68,8	80,3	0,10	0,20								71,1

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Juli

Jahr: 2016

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
03.07.2016		109	97,2	34,0	97,3	0,18	70,0	80,5	0,14	0,24								72,2
07.07.2016		93	97,8	32,0	97,7	0,11	77,1	80,7	0,18	0,45								72,1
10.07.2016		86	97,8	36,1	97,2	0,17	70,8	83,0	0,11	0,22								72,1
13.07.2016		115	97,0	39,3	96,9	0,12	66,7	83,4	0,14	0,21								72,0
14.07.2016		111	96,2	38,8	96,0	0,17	77,3	78,3	0,14	0,22								72,2
17.07.2016		105	95,7	36,2	95,5	0,10	67,4	74,3	0,17	0,20								72,7
20.07.2016		114	95,4	37,8	95,4	0,33	76,9	76,4	0,11	0,27								71,5
25.07.2016		87,5	97,3	35,2	96,7	0,45	69,7	76,6	0,31	0,45								71,8
28.07.2016		102	97,3	33,0	97,4	3,47	43,9	86,3	0,20	0,26								71,9
31.07.2016		120	95,9	41,9	95,8	0,11	73,8	73,9	0,18	0,22								72,1

Monat: August Jahr: 2016

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
03.08.2016		104	97,2	37,6	97,0	0,15	69,5	79,6	0,15	0,22								72,5
07.08.2016		109	76,4	38,0	96,2	0,14	51,6	79,8	0,16	0,22								72,1
10.08.2016		115	97,1	42,0	96,8	0,42	53,4	84,3	0,18	0,26								71,5
15.08.2016		106	96,6	40,0	96,2	0,22	54,8	76,7	0,11	0,24								70,9
18.08.2016		93	97,9	42,0	97,2	0,25	54,0	86,1	0,15	0,22								71,3
21.08.2016		97	96,9	40,0	96,2	0,21	54,1	85,9	0,15	0,24								71,4
24.08.2016		103	97,0	42,0	96,4	0,26	55,3	85,6	0,17	0,22								72,2
28.08.2016		109	96,5	38,0	96,4	0,12	56,7	81,4	2,33	2,48								71,9
31.08.2016		93	97,9	38,0	97,4	0,41	62,1	79,8	0,15	0,21								72,5

Monat: September Jahr: 2016

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
04.09.2016		95	96,3	36,0	95,8	0,24	55,5	73,4	0,15	0,20								72,7
07.09.2016		109	97,9	36,0	97,9	0,15	54,7	85,1	0,10	0,25								72,4
11.09.2016		103	97,2	43,0	96,5	0,46	54,9	80,2	0,11	0,22								72,1
14.09.2016		115	98,2	44,0	97,9	0,18	55,9	85,6	0,10	0,20								71,9
18.09.2016		119	97,3	42,0	97,2	0,43	55,7	83,3	0,12	0,23								72,1
21.09.2016		111	97,7	37,4	97,7	0,81	51,3	87,8	0,15	0,23								72,7
25.09.2016		116	96,8	44,0	96,3	0,17	55,5	80,7	0,12	0,22								71,8
28.09.2016		139	97,0	45,0	97,1	0,37	85,7	71,9	0,12	0,20								72,1

Monat: Oktober Jahr: 2016

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
02.10.2016		110	96,3	40,0	96,0	0,27	54,2	81,5	0,14	0,27								72,5
05.10.2016		108	97,8	38,9	97,6	0,12	54,2	71,8	0,40	0,53								72,3
09.10.2016		110	96,7	39,0	96,5	0,52	54,1	84,2	0,11	0,20								72,6
12.10.2016		121	97,8	41,1	97,8	0,13	53,8	85,7	0,17	0,24								71,4
16.10.2016		118	96,4	42,8	96,1	0,10	53,6	84,8	0,16	0,20								72,4
19.10.2016		105	97,5	39,0	97,2	0,40	55,8	80,2	0,24	0,30								72,7
23.10.2016		93	97,5	36,0	97,1	0,14	53,0	81,1	0,18	0,25								72,5
27.10.2016		151	96,6	52,0	96,5	0,22	55,2	81,0	0,11	0,25								71,8
30.10.2016		112	96,2	38,0	96,1	0,23	53,6	79,5	0,20	0,30								71,9

Monat: November Jahr: 2016

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
03.11.2016		116	97,1	41,0	97,0	0,10	60,9	77,4	0,15	0,25								71,3
06.11.2016		128	94,7	39,0	95,1	0,13	53,3	78,4	0,18	0,25								72,4
09.11.2016		127	96,3	45,0	96,1	0,20	52,6	79,7	0,10	0,20								72,2
13.11.2016		118	95,8	38,0	95,9	0,10	56,0	82,9	0,18	0,23								72,6
16.11.2016		102	97,2	40,0	96,7	0,80	60,5	83,8	0,18	0,30								72,7
20.11.2016		114	95,9	42,0	95,5	0,13	56,0	79,8	0,19	0,30								72,2
23.11.2016		104	97,4	37,0	97,2	0,18	54,6	85,5	0,19	0,28								72,4
27.11.2016		115	95,5	33,0	96,1	0,16	56,8	77,8	0,20	0,28								72,6
30.11.2016		109	97,4	37,3	97,4	0,21	51,8	86,1	0,13	0,20								72,5

Monat: Dezember Jahr: 2016

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
04.12.2016		92	97,0	33,0	96,8	0,52	25,0	89,0	0,18	0,26								72,4
08.12.2016		95	97,1	39,0	96,5	0,16	25,3	90,3	0,16	0,25								72,3
11.12.2016		120	94,9	35,0	95,6	0,32	22,2	91,7	0,13	0,28								72,7
14.12.2016		131	96,8	38,0	97,2	0,32	46,8	85,1	0,22	0,34								72,6
18.12.2016		105	95,1	33,0	95,5	0,10	25,1	88,6	0,14	0,22								72,7
21.12.2016		143	96,3	45,0	96,5	0,14	48,4	76,8	0,20	0,31								72,5
26.12.2016		119	95,4	41,0	95,2	0,21	53,7	72,2	0,22	0,35								72,7

Monat: Jänner Jahr: 2017

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
03.01.2017		137	96,3	46,0	96,3	0,40	52,3	83,0	0,22	0,32								72,3
08.01.2017		118	96,9	41,0	96,8	0,29	58,3	80,2	0,20	0,20								72,3
11.01.2017		83	97,9	25,4	98,1	0,30	44,1	86,2	0,10	0,21								72,7
15.01.2017		84,5	97,1	29,0	97,0	0,18	43,1	84,7	0,13	0,28								72,7
18.01.2017		68	98,3	24,9	98,1	0,35	40,7	86,7	0,10	0,21								72,7
22.01.2017		106	97,3	38,0	97,2	0,11	36,0	87,5	0,12	0,22								72,7
25.01.2017		138	96,6	45,7	96,6	0,10	44,5	84,5	0,11	0,20								72,4
29.01.2017		117	96,2	43,5	95,7	0,27	46,8	63,0	0,17	0,23								72,5

Monat: Feber

Jahr: 2017

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.02.2017		112	97,4	43,8	96,9	0,36	46,5	87,7	0,13	0,22								72,1
05.02.2017		99,5	96,8	45,3	95,6	0,29	46,7	80,1	0,16	0,27								72,7
08.02.2017		120	96,9	45,0	96,6	0,24	46,6	84,9	0,17	0,25								72,7
12.02.2017		100	97,1	35,0	96,9	0,55	37,0	87,1	0,12	0,21								72,7
15.02.2017		170	95,9	57,0	95,9	0,58	56,7	83,4	0,21	0,30								72,7
19.02.2017		138	96,1	50,8	95,7	0,24	48,0	84,6	0,10	0,20								72,4
22.02.2017		144	96,7	49,0	95,7	0,36	50,9	85,2	0,18	0,29								72,2
26.02.2017		144	95,7	50,0	95,5	0,16	49,1	82,5	0,14	0,22								72,0

Monat: März Jahr: 2017

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.03.2017		141		45,0		0,29	52,3		0,11	0,20								72,7
05.03.2017		151		50,0		0,22	55,3		0,15	0,21								72,7
08.03.2017		111		32,0		0,14	54,0		0,14	0,21								72,7
12.03.2017		145		49,0		0,17	54,4		0,16	0,27								71,1
15.03.2017		149		47,3		0,12	53,3		0,17	0,28								72,3
19.03.2017		139		43,0		0,12	49,3		0,13	0,20								72,3
22.03.2017		169		46,0		0,10	55,3		0,19	0,30								72,1
26.03.2017		80		32,0		0,15	51,6		0,17	0,27								72,5
29.03.2017		152		43,0		0,12	57,4		0,11	0,20								72,7

Monat: April

Jahr: 2017

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
02.04.2017		154	95,2	45,4	95,8	0,19	48,0	76,8	0,17	0,34								72,5
05.04.2017		152	96,3	45,0	96,7	0,32	45,2	85,6	0,10	0,28								72,7
09.04.2017		126	95,6	46,0	95,2	0,29	49,8	79,3	0,20	0,30								72,7
12.04.2017		144	96,3	46,4	96,4	0,24	45,0	87,7	0,22	0,32								72,4
18.04.2017		150	96,5	46,5	96,8	0,10	49,8	81,7	0,16	0,20								72,3
23.04.2017		142	95,1	44,0	95,4	0,15	48,4	84,5	0,13	0,23								72,3
26.04.2017		163	96,3	54,0	96,3	0,12	58,5	83,5	0,14	0,22								71,7

Monat: Mai Jahr: 2017

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.05.2017		111	96,3	50,0	95,0	0,13	49,3	80,1	0,10	0,20								72,2
04.05.2017		138	96,8	52,0	96,4	0,10	53,6	86,6	0,20	0,34								72,4
07.05.2017		152	95,5	55,0	95,1	0,18	50,9	86,1	0,28									72,5
10.05.2017		128	96,9	40,6	97,0	0,33	45,0	84,5	0,15	0,26								72,4
14.05.2017		127		40,3		0,14	37,5		0,19	0,21								72,5
17.05.2017		124	97,3	42,0	97,2	0,13	34,7	90,2	0,15	0,22								72,4
21.05.2017		78,5	97,6	35,0	96,8	0,65	33,6	87,3	0,11	0,20								72,6
25.05.2017		103	97,4	34,0	97,5	0,27	30,6	91,9	0,17	0,28								72,3
28.05.2017		87	96,8	35,0	96,2	0,19	31,3	90,9	0,11	0,20								72,4
31.05.2017		134	96,9	51,0	96,5	0,54	95,6	72,3	0,15	0,20								72,6

Monat: Juni

Jahr: 2017

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
05.06.2017		124	96,2	37,0	96,6	0,48	33,3	90,1	0,11	0,20								72,7
08.06.2017		90	98,3	34,0	98,1	0,12	48,5	89,0	0,13	0,21								72,7
11.06.2017		91	97,3	29,0	97,4	0,22	37,1	88,3	0,10	0,20								72,7
15.06.2017		69	98,1	30,5	97,5	0,11	36,2	90,7	0,11	0,20								72,7
18.06.2017		98	97,0	35,0	96,8	0,43	45,0	87,3	0,19	0,30								72,7
21.06.2017		130	97,3	33,5	97,9	0,42	32,5	91,5	0,13	0,21								72,7
25.06.2017		100	96,9	32,0	97,0	0,15	29,8	92,0	0,17	0,22								72,7
28.06.2017		87	98,0	32,0	97,8	0,32	31,7	89,9	0,11	0,20								72,5

Monat: Juli Jahr: 2017

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
02.07.2017		104	96,7	32,0	97,0	0,35	34,5	86,8	0,12	0,22								72,3
02.07.2017		111	92,0	36,0	92,2	0,35	34,9	91,3	0,12	0,23								72,7
09.07.2017		89,5	97,1	36,0	96,6	0,41	36,4	86,9	0,15	0,22								72,7
12.07.2017		110	97,0	37,0	97,0	0,13	37,5	87,7	0,15	0,22								72,6
16.07.2017		86	97,0	34,2	96,5	0,21	34,6	87,1	0,10	0,22								72,7
19.07.2017		166	94,8	59,5	94,4	0,28	37,0	85,8	0,14	0,25								72,6
23.07.2017		107	92,5	35,0	92,6	0,14	36,1	84,2	0,20	0,25								72,7
24.07.2017		101	97,7	41,8	97,2	0,56	47,8	97,9	0,15	0,25								72,7
27.07.2017		102	97,5	34,0	97,5	0,14	37,3	90,8	0,16	0,23								72,7
30.07.2017		113	97,2	39,3	97,1	0,11	37,5	90,9	0,15	0,20								72,7

Monat: August Jahr: 2017

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.08.2017		121	96,8	38,1	96,9	0,20	36,2	91,7	0,17	0,25								72,7
03.08.2017		140	96,7	50,0	96,5	0,48	34,8	91,1	0,12	0,20								72,7
06.08.2017		95	97,7	36,6	97,3	0,44	30,6	91,5	0,16	0,22								72,7
10.08.2017		112	97,5	39,0	97,4	0,18	34,3	91,4	0,12	0,20								72,6
15.08.2017		93	97,4	29,0	97,6	0,23	44,7	88,4	0,11	0,21								72,6
20.08.2017		288	94,1	102,0	93,7	0,11	104,2	75,0	3,39	3,81								69,0
23.08.2017		319	93,2	104,0	93,4	0,12	81,8	59,2	2,74	3,10								69,7
27.08.2017		137	96,3	43,0	96,5	0,22	72,8	84,4	0,10	0,20								72,4
31.08.2017		150	96,8	52,3	96,7	0,12	97,3	78,9	0,19	0,23								72,2

Monat: September Jahr: 2017

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
03.09.2017		136	96,4	50,8	95,9	0,75	74,6	82,6	0,16	0,20								72,3
06.09.2017		142	96,5	51,9	96,2	0,51	75,9	83,9	0,10	0,20								72,0
10.09.2017		141	96,5	48,0	96,4	0,53	76,1	82,2	0,12	0,20								71,7
13.09.2017		131	96,9	48,0	96,6	0,36	87,2	87,4	0,20	0,26								72,4
17.09.2017		124	95,4	45,0	95,0	0,47	77,1	82,8	0,18	0,25								72,7
20.09.2017		133	96,7	46,0	96,6	0,47	76,5	80,8	0,15	0,22								72,7
24.09.2017		143	96,7	52,5	96,4	0,29	77,6	77,6	0,15	0,20								72,0
27.09.2017		138	96,7	50,0	96,4	0,18	76,7	84,9	0,13	0,21								72,5

Monat: Oktober Jahr: 2017

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
02.10.2017		121	97,5	49,0	97,0	0,46	75,7	82,2	0,12	0,20								72,7
08.10.2017		121	96,7	45,8	96,2	0,39	75,3	79,1	0,12	0,20								72,7
11.10.2017		140	96,7	53,0	96,3	0,77	77,6	83,3	0,22	0,33								72,7
15.10.2017		137	97,2	51,0	96,9	0,14	80,7	86,4	0,10	0,21								72,7
18.10.2017		128	96,9	48,0	96,5	0,43	77,5	83,4	0,11	0,20								72,7
22.10.2017		116	96,9	50,0	96,0	0,30	78,9	79,9	0,11	0,21								72,7
26.10.2017		99	97,5	37,0	97,2	0,36	78,0	72,3	0,14	0,20								72,7
29.10.2017		99	97,1	38,0	96,6	0,25	78,2	79,4	0,13	0,20								72,7

Monat: November Jahr: 2017

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
02.11.2017		119	97,7	45,0	97,4	0,25	77,6	82,8	0,14	0,21								72,7
05.11.2017		115	96,3	46,0	95,5	0,17	79,5	76,0	0,12	0,20								72,7
08.11.2017		127	97,2	51,0	96,6	0,49	70,1	83,3	0,12	0,22								72,7
12.11.2017		130	96,8	41,0	97,0	0,23	79,8	76,8	0,13	0,20								72,7
15.11.2017		125	97,3	43,0	97,3	0,12	75,6	81,3	0,10	0,20								72,7
20.11.2017		134	97,7	47,0	97,5	0,18	74,8	80,7	0,10	0,20								72,7
23.11.2017		117	97,8	45,0	97,5	0,10	74,6	83,7	0,10	0,20								72,5
27.11.2017		147	97,6	49,7	97,6	0,39	76,3	83,9	0,12	0,20								72,7
30.11.2017		135	97,3	48,0	97,1	0,31	75,1	77,6	0,16	0,22								72,7

Monat: Dezember Jahr: 2017

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
03.12.2017		148	96,9	50,0	96,8	0,34	76,1	81,9	0,17	0,22								72,7
06.12.2017		159	97,0	56,0	96,8	1,24	66,0	85,8	0,25	0,37								72,7
10.12.2017		110	97,3	38,0	97,2	0,16	75,3	79,2	0,14	0,22								72,7
13.12.2017		123	97,4	42,0	97,4	0,35	76,0	78,7	0,12	0,23								72,7
17.12.2017		140	93,2	51,0	92,6	0,36	74,5	77,1	0,12	0,20								72,7
20.12.2017		142	96,3	54,0	95,7	0,11	76,7	74,3	0,12	0,20								72,6
26.12.2017		141	93,4	48,0	93,2	0,12	76,7	32,0	0,13	0,21								72,7

Monat: Jänner Jahr: 2018

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.01.2018		128	94,7	48,0	94,0	0,14	77,6	40,0	0,14	0,22								72,7
02.01.2018		116	94,8	48,0	93,6	0,14	78,4	77,2	0,12	0,22								72,7
07.01.2018		157	97,2	57,6	97,0	0,21	81,5	81,0	0,10	0,20								72,7
10.01.2018		138	97,4	51,0	97,1	0,31	73,0	82,7	0,12	0,21								
14.01.2018		138	97,0	48,0	96,9	0,13	75,3	83,4	0,13	0,22								72,7
17.01.2018		121	97,5	40,6	97,5	0,77	69,0	79,2	0,14	0,20								72,7
21.01.2018		138	97,2	51,4	97,0	0,18	73,7	81,4	0,11	0,20								72,7
24.01.2018		137	97,4	47,0	97,4	0,10	72,2	81,8	0,13	0,20								72,7
28.01.2018		130	96,8	50,0	97,0	0,12	73,0	79,0	0,10	0,20								72,7
31.01.2018		148	97,3	47,0	97,4	0,28	75,2	80,5	0,12	0,23								72,6

Monat: Februar Jahr: 2018

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB_5	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH_4-N	Gesamt-N	η-N	PO_4-P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen-spannung
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.02.2018		156	96,7	54,0	96,6	0,10	75,4	81,4	0,15	0,20								72,7
04.02.2018		144	96,1	49,0	96,0	0,26	76,1	77,5	0,12	0,20								72,7
07.02.2018		140	97,1	46,0	97,2	0,78	61,7	82,4	0,12	0,21								72,7
11.02.2018		132	97,1	46,0	97,0	0,43	68,0	78,6	0,10	0,21								72,7
14.02.2018		114	97,7	45,5	97,2	0,35	66,6	81,5	0,12	0,20								72,7
18.02.2018		131	97,2	41,0	97,3	0,16	67,6	77,4	0,19	0,25								72,7
21.02.2018		137	97,4	42,0	97,6	0,10	70,7	78,3	0,15	0,22								72,7
25.02.2018		137	96,7	45,0	96,8	0,17	71,4	76,2	0,13	0,22								72,7
28.02.2018		140	97,4	43,0	97,6	0,17	65,4	85,2	0,12	0,22								72,7