

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Jennersdorf

Monat: Jänner

Jahr: 2012

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf

Datum	BSB ₅	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH ₄ -N	Gesamt-N	η-N	PO ₄ -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen- spannung*)
	mg/l	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mN/m
01.01.2012		100	96,8	38,0	96,3	0,52	37,7	81,7	0,10	0,19								69,7
02.01.2012		164	97,2	50,0	97,4	0,52	50,4	84,5	0,10	0,19								67,6
03.01.2012		186	96,3	68,0	95,9	0,67	63,2	82,2	0,10	0,15								64,9
04.01.2012		95	98,4	35,7	98,2	0,24	33,5	91,6	0,10	0,15								68,8
08.01.2012		172	96,6	59,4	96,5	0,63	53,2	85,9	0,10	0,13								34,4
09.01.2012		109	98,6	35,0	98,6	0,34	36,5	92,6	0,10	0,16								41,0
10.01.2012		130	98,2	46,0	98,1	0,61	47,5	89,1	0,10	0,13								54,8
11.01.2012		82	98,8	26,2	98,8	0,54	30,7	89,5	0,12	0,12								71,4
12.01.2012		119	98,4	42,0	98,4	0,35	42,4	90,2	0,10	0,16								68,8
15.01.2012		144	97,2	47,4	97,2	0,51	50,5	82,5	0,10	0,10								68,4
16.01.2012		133	99,1	47,0	99,0	0,48	48,1	87,5	0,10	0,15								68,8
17.01.2012		135	98,2	49,0	98,1	0,63	48,2	87,2	0,10	0,19								68,8
18.01.2012		152	98,0	62,0	97,5	0,69	51,5	86,7	0,10	0,19								66,9
19.01.2012		136	98,6	43,0	98,6	0,52	47,0	87,7	0,10	0,12								69,0
22.01.2012		151	98,3	50,0	98,3	0,71	47,1	86,5	0,10	0,19								66,3
23.01.2012		189	97,9	67,0	97,8	0,63	56,0	85,8	0,10	0,15								65,7
24.01.2012		208	97,8	69,0	97,8	0,61	58,3	84,4	0,10	0,14								64,6
25.01.2012		177	98,2	61,0	98,1	0,72	53,3	86,4	0,10	0,20								67,3
26.01.2012		178	97,7	65,0	97,5	0,67	58,0	85,4	0,10	0,22								66,6
29.01.2012		117	98,2	43,0	98,0	0,75	41,1	86,3	0,10	0,19								68,3
30.01.2012		75	98,8	27,0	98,7	0,72	25,9	92,8	0,10	0,14								71,6
31.01.2012		102	98,5	38,0	98,3	0,72	34,6	90,9	0,10	0,15								69,5

Bemerkung:

*) ab 1.1.2011 Bestimmung nach der "Kurzzeitmethode"

